

ES–SYSTEM S.A. OPRAWY


1. BASE/N TC–F 1x36W
2. TRIO 2x54W ZWIESZANA
3. CO1 2x36 W
4. SR 418 PA
5. MONITOR 1
6. MONITOR 2
7. CO1 2x58 W
8. PF–100.S/2–WH

UWAGI:

1. Łączniki oświetleniowe montować na wys. 1,4m od posadzki.
2. W pomieszczeniach sanitarnych i na zewnątrz budynku zastosować osprzęt hermetyczny
3. Dopuszcza się zastosowanie innych opraw oświetleniowych (o podobnych parametrach) niż w opracowaniu po konsultacji z inwestorem
4. AW – oprawy z modulem awaryjnym

U=3x400/230V
UKŁAD TNC–S
SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Nr.p.	Nazwa	podłoga	m ²	h. pom.
1.1	włoka szklana	wykładzina	15,60	3,00
1.2	trzy i komunikacja	wykładzina	50,20	3,00
1.3	imogazyn	wykładzina	2,70	3,00
1.4	imogazyn	wykładzina	2,80	3,00
1.5	imogazyn	wykładzina	18,80	3,00
1.6	imogazyn	wykładzina	26,30	3,00
1.7	imogazyn	wykładzina	7,00	3,00
1.8	łazienka	łazienka	14,40	3,00
1.9	łazienka	łazienka	4,80	3,00
1.10	łazienka	łazienka	3,30	3,00
1.11	łazienka	łazienka	85,20	3,00
1.12	łazienka	łazienka	69,80	3,00
1.13	łazienka	łazienka	18,60	3,00
1.14	łazienka	łazienka	14,30	3,00
1.15	łazienka	łazienka	77,40	3,00
1.16	łazienka	łazienka	77,40	3,00
1.17	łazienka	łazienka	77,40	3,00



PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dżuba-Jagłńska Wiktorów 50, 98-350 Biała	Projektant:	inż. Jan Kaczmarek spec. instalacyjno-tytułowa	upr.nr 481/84 ŁOD/IE/3664/03
	Opracował:	mgr inż. Krzysztof Rykowski spec. instalacyjno-tytułowa	upr.nr 937/90 ŁOD/IE/2978/03
	Sprawił:	mgr inż. Maciej Wojasła spec. instalacje i urządzenia elek.	upr.proj.nr 204/74 ŁOD/IE/2148/02
część:	skala:	Temat: PROJEKT BUDOWLANI WIELOFUNKCYJNEJ PLACÓWKI ZASPOKOJAJĄCEJ POTRZEBY EDUKACYJNE, KULTURALNE I SPOŁECZNE W TRZCINICY	
2/5	1:100	P.W.-Przedszkole 4-ro oddziałowe - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
tom:	format:	Lokalizacja: 63-620 Trzcinka; ul. Szkoła 2 dz.nr ew. 625/1; 623/7	
		Zamawiający: Gmina Trzcinka 63-620; ul. Jana Pawła II 47;	
		Typ: rysunek:	
		Instalacja oświetlenia - piętro	
		nr projektu: P-184/2009r	
		nr rysunku: E - 2	
		data: 08.2009r.	