



OZNACZENIA:  
■ ręczny przycisk oddymiania zamontowany na ścianie kł.schodowej w pobliżu centrali oddymiającej  
□ centrala oddymiania modułowa np. OMEGA CZ100C

zasilanie centrali  
sprzed wyłącznika P-poż  
HDGs 3x1,5mm<sup>2</sup>

sygnał  
Ado słownika  
kłapy  
HDGs2x1,5mm<sup>2</sup>

sygnał  
z przycisków przewietrzających  
YDY 3x1,5mm<sup>2</sup>

sygnał  
z czujki dymowej  
YnTKSY 1x2x0,8mm<sup>2</sup>

sygnał  
z przycisków RPO  
YnTKSY 4x2x0,8mm<sup>2</sup>

mgr inż. arch. Maria Magdalena Dziuba  
spec. architektura

upr. bud. § 4 ust. 112 § 7 i § 13  
ust. 1 pkt. 1

Nr ew. uprawn. 155/82/Op, SI-0771

RZECZOZNAWCA IUS ZABEZPIECZEN  
PRZECIWPÓŻNIOWYCH

mgr inż. i ogólny Bruchajzer

Nr upr. 4372000

Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
stwierdzam

(miejscowość, data)

bez uwag

z uwagami

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała		Projektant: mgr inż. arch. Maria Dziuba spec. architektura	upr. nr 155/82/Op LO-0540
		Opracował:	
		Sprawdził:	
część: 2/5	skala: 1:100	Temat: PROJEKT BUDOWLANY WIELOFUNKCYJNEJ PLACÓWKI ZASPOKAJAJĄCEJ POTRZEBY EDUKACYJNE, KULTURALNE I SPOŁECZNE W TRZCINICY P.W.-Przedszkole 4-ro oddziały - PROJEKT ODDYMIANIA Lokalizacja: 63-620 Trzcinica; ul. Szkolna 2 dz. nr ew. 625/1; 623/7 Zamawiający: Gmina Trzcinica 63-620; ul. Jana Pawła II 47; Tytuł rysunku: Rzut przyziemia	
tom:	format:	nr projektu: P-184/2009r nr rysunku: O - 1 data: 08.2009r.	