

UWAGI:

1. Stosować: rury stalowe wg PN–80/H–74219 lub PN–79/H–74244, rury z PE SDR11 lub SDR 17,6.
2. Rury i kształtki stalowe zabezpieczyć przeciw korozji trojwarstwowa powłoka złożona z farb: mini rdzoochronnej, farby podkładowej i fafby chlorokauczukowej.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE **"deem"** Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała	Projektant:	mgr inż. Jerzy Prokopczyk spec.inst.urządzeń sanit.		upr.nr 223/74/Łw ŁOD/IS/3054/03
	Opracował:	mgr inż. Mariusz Kościelny		
	Sprawdził:			

część: **4e/ 6**	skala:	Temat: **PROJEKT WYKONAWCZY WIELOFUNKCYJNEJ PLACÓWKI ZASPOKAJAJĄCEJ EDUKACYJNE, KULTURALNE I SPOŁECZNE W TRZCINICY** **P.WYK.-Przedszkole 4-ro oddziałowe - INSTALACJE SANITARNE**	nr projektu: **P-184/A/2009r**
tom:	format :	Lokalizacja: Instalacja zbiornikowa gazu płynnego propan 63-620 Trzcinica; ul.Szkolna 2 dz.nr.ew.625/1; 623/7	nr rysunku: **S - 3**
		Zamawiający: Gmina Trzcinica 63-620; ul. Jana Pawła II 47;	data: **08.2009r.**
		Tytuł rysunku: Schemat instalacji zbiornikowej gazu płynnego propan	