

Wyniki - Zestawienie przegród

Symbol	Opis	d	U	Φ_T	A	Q_{proc}
		m	$W/m^2 \cdot K$	W	m^2	%
DW	Drzwi wewnętrzne		3,500	0	16,40	0,0
DZ	Drzwi zewnętrzne		2,500	205	1,80	0,6
O1	Okno zewnętrzne		1,600	6659	91,86	19,7
PG	Podłoga na gruncie	0,350	0,223	1791	433,88	18,2
S2'	Strop na parterem	0,290	0,920	-0	25,30	0,0
S2	Strop na parterem	0,290	1,055	0	4,66	-0,0
S1	Strop nad piętrem	0,400	0,240	6177	482,30	41,5
SW 30	Ściana wewn. konstrukcyjna grub. 30cm	0,320	0,669	0	79,17	0,0
SW 12	Ściana wewnętrzna grub. 12 cm	0,140	2,272	0	233,14	0,1
SZ 40	Ściana zewnętrzna grubości 40 cm	0,430	0,275	6793	602,68	20,0

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

Symbol	Opis	θ_{int}	A	V	Φ_{HL}	Φ	$\Phi_{HL,c}$
		°C	m ²	m ³	W	W	W
101	Hol i komunikacja	20,0	50,20	150,6	2490	2490	2745
102	Magazyn czystych	16,0	2,80	8,4	52	52	0
103	Magazyn brudnych	16,0	2,10	6,3	102	102	0
104	Pokój opiekunek	20,0	18,80	56,4	972	972	972
105	Pokój księgowej	20,0	26,30	78,9	1484	1484	1484
106	Magazyn leżaków	20,0	7,00	21,0	253	253	253
107	Łazienka	25,0	14,40	43,2	1071	1071	1071
108	Pom. porządkowe	16,0	4,80	14,4	-107	-107	0
109	WC opiekunek	20,0	3,30	9,9	100	100	0
110	Salka zabaw	20,0	85,20	255,6	4503	4503	4503
111	Salka zabaw	20,0	69,80	209,4	3371	3371	3371
112	Magazyn leżaków	20,0	8,60	25,8	585	585	585
113	Łazienka dla dzieci	25,0	14,30	42,9	1128	1128	1128
114	Łazienka dla dzieci	25,0	14,30	42,9	990	990	990
115	Salka zabaw	20,0	77,40	232,2	3673	3673	3673
116	Magazyn leżaków	20,0	7,00	21,0	378	378	378
1	Wiatrołap	16,0	9,40	30,9	1100	1100	1100
2	Holl i komunikacja	20,0	47,60	156,6	877	877	936
3	Klatka schodowa	20,0	15,60	104,5	1059	1059	1059
4	Pom. woźnego	20,0	6,00	19,7	347	347	347
5	Pokój lekarski	25,0	7,60	25,0	834	834	834
6	Szatnia dzieci 6	20,0	19,00	62,5	690	690	690
7	Szatnia	20,0	21,30	70,1	1110	1110	1110
8	Magazyn leżaków	20,0	6,90	22,7	206	206	0
9	Łazienka dla dzieci	25,0	16,00	52,6	983	983	983
10	WC rodziców	20,0	3,30	10,9	59	59	0

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

Symbol	Opis	θ_{int}	A	V	Φ_{HL}	Φ	$\Phi_{HL,c}$
		°C	m ²	m ³	W	W	W
11	WC opiekunek	20,0	3,30	10,9	84	84	0
12	Salka zabaw	20,0	85,00	279,6	3747	3747	4038
13	Pom. porządkowe	16,0	2,90	9,5	64	64	0
14	Jadalnia	20,0	47,70	156,9	2445	2445	2509
15	Kuchnia	20,0	53,10	174,7	931	931	959
16	Obieral. i wyparzaln	20,0	3,10	10,2	28	28	0
17	Zmywalnia	16,0	7,80	25,7	413	413	413
18	Magazyn suchych +chl	12,0	11,30	37,2	-59	-59	0
19	Magazyn kiszonek	12,0	4,20	13,8	-434	-434	0
20	Pom. porządkowe kuch	16,0	2,80	9,2	33	33	0
21	Łazienka personelu	25,0	5,20	17,1	537	537	537
22	Szatnia personelu	20,0	4,20	13,8	87	87	0
23	Komunikacja kuchni	20,0	19,40	63,8	791	791	911
24	Węzeł cieplny	12,0	4,90	16,1	-304	-304	0
25	Pom. socjalne kuchni	20,0	7,00	23,0	596	596	596