

Znak sprawy: GKM 211.9.2016

URZĄD GMINY TRZCINICA

ul. Jana Pawła II 47

63-620 Trzcinica

pow: kępiński woj: wielkopolskie
tel. 062-78-150-14, fax 062-78-130-11
NIP 619-10-61-629 • Regon 000547980

Nazwa zamawiającego

Zapytanie ofertowe

Gmina Trzcinica, informuje o możliwości złożenia oferty na *Remont instalacji grzewczej w tzw. budynku „małej szkoły” w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Laskach..*

Niniejsze postępowanie jest przeprowadzane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

Zamówienie objęte przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz U z 09.12.2013 poz. 1473) na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy – gdyż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont instalacji grzewczej wraz z materiałami w tzw. budynku „małej szkoły” w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Laskach polegający na:

1. Demontażu rurociągów grzewczych w klasie 2 na parterze (ostatnie 2 pomieszczenia – ok. 40 m) wraz z pompą i zaworami, szatni oraz klasie przedszkolaków naprzeciwko ubikacji.
2. Demontażu pionu na poddaszu (pionu rura w rurze) wraz z podejściami pod grzejnik – 8m.
3. Demontażu zaworów przy istniejących grzejnikach w budynku oraz zamontowaniu zaworów termostatycznych i zaworów powrotnych na grzejnikach – 28 kompletów - zaworów termostatycznych z nastawą wstępną DN 15 mm oraz głowicą termostatyczną z możliwością blokady nastawy temperatury oraz zabezpieczeniem przed demontażem bez specjalistycznych narzędzi, na powrocie zawór powrotny DN 15 mm z regulacją przepływu.
4. Przebicciu otworów w ścianach i posadzce wraz z jej częściowym rozkuciem (przy włączeniu nowego rurociągu do istniejącego przyłącza grzewczego w piwniczce budynku – posadzka przy istniejącym grzejniku przy drzwiach wejściowych z wiatrolapu), przebicciu otworów w stropie, ściany przebiccia 6 szt., rozkucie posadzki ok. 0,6m x 0,7 m.
5. Zamurowaniu i pomalowaniu wszystkich przebić w ścianach i stropach, naprawie posadzki lastrykowej – ok. 0,6m x 0,7m.
6. Wykonaniu nowego rurociągu z rur stalowych czarnych DN 40 mm od istniejącego przyłącza grzewczego (w piwniczce) do pomieszczenia szatni – dostosowania do planowanego nowego przyłącza grzewczego (przy rozbudowie nowego przedszkola) – rury DN40 – 35m.
7. Wykonaniu nowego pionu na poddasze oraz nowe rurociągi do grzejników - DN20 – 16m, DN15 – 18m
8. Podłączeniu nowego grzejnika w wiatrolapie – 1 szt. (22-600x600 z kompletem zaworów jak w punkcie 3).



9. Nowym podejściu grzewczym do istniejących grzejników (grzejnik żebrowy w ostatnim pomieszczeniu klasy 2 podłączyć krzyżowo) – 11 sztuk.
10. Zabezpieczeniu rurociągów farbami antykorozyjnymi i pomalowaniu ich olejnymi.
11. Wymianie odpowietrzników automatycznych pionowych 1/2" z zaworami odcinającymi DN15mm – 3 szt.
12. Płukaniu ciśnieniowym (z sieci wodociągowej) całej instalacji wewnętrznej c.o. w malej szkole:
 - próba ciśnienia
 - próba na gorąco z regulacją wstępną.
13. Regulacji instalacji c.o. w okresie grzewczym na żądanie Dyrektora Zespołu Szkół w Laskach.
14. Za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas prac odpowiada wykonawca.
15. Wszelkie zmiany związane z w/w remontem należy uzgadniać z Dyrektorem Zespołu Szkół w Laskach.

II. WARUNKI;

- złożenie oferty nie jest równoznaczne z jej wyborem
- zapytanie cenowe przeprowadzone jest w celu rozpoznania rynku
- roboty objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać do **31.07.2016 r.**

III. OFERTA MA ZAWIERAĆ :

- cenę brutto

IV. KRYTERIA OCENY OFERTOWEGO

- cena – najniższa

V. OFERTA I WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

1. Druk Ofert zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. Nr 1 do zapytania ofertowego.

VI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY.

Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę .

VII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1 – wzór OFERTA, przedmioty robót.

VIII. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do **27.06.2016 r. do godz. 15⁰⁰** listownie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego (Zespół Szkół w Laskach ul. Lipowa 34 63-620 Trzcينica , sekretariat lub gabinet dyrektora)., Faxem – 62-78-15 -733 lub e-mailem: zslaski@op.pl. (decyduje data wpływu do sekretariatu)

Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Wykonawcy.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia

Wójt Gminy Trzcينica

WÓJT GMINY

mgr *Grzegorz Hadzik*