



- LEGENDA:
- w pobliżu kolizji z inną infrastrukturą podziemną stosować wykop ręczny, istniejące przewody zabezpieczyć na czas trwania prac
  - przed zasypaniem wykopów dokonać inwentaryzacji geodezyjnej
  - jeżeli rzędne rzeczywiste odbiegają od założeń projektowych należy rurociągi sieci dostosować do rzeczywistych lub powiadomić projektanta
  - prace w obrębie pasa drogowego zabezpieczyć zgodnie z wymogami właściciela
  - nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne zgłosić Inwestorowi

Budowa odcinka sieci wodociągowej. Trzcinica dz. nr 531 (ul. Polna), 547/19 obręb ewid. 0006 Trzcinica; jednost. ewid. 300807_2 Trzcinica.				
	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	02.2019	4/1/7131-2/84/2001	
Sprawdził	mgr inż. Ewa Scierska	02.2019	194/01/DUW	
Nr rys.	S3	Nr str.	17	branża sanitarna
skala 1: 100 200	Profil sieci wodociągowej od w1 do tr3.			