



Trzcinica, dnia 15.10.2019r.

**GMINA TRZCINICA**  
ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica  
woj. wielkopolskie  
Regon 250854926  
NIP 6191992345

## ZAPYTANIE

### DO SPECYFIKACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot. zakup wyposażenia żłobka na potrzeby realizacji projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020

#### **Pytanie nr 1 z dnia 14.10.2019r.**


Zapytanie do poz. 4. ppkt. 3 - kabiny sanitarne (3 sztuki)

Treść zapytania: W związku z faktem, iż w tej chwili przepisy wymagają w takich kabinach wysokości 150 cm od podłogi do górnej krawędzi drzwi, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kabiny mają posiadać wysokość 150 cm zgodnie z nowymi przepisami?

Ponadto prosimy o informacje jaki ma być dokładny układ kabin względem ścian murowanych. Prosimy o zamieszczenie rysunku poglądowego układu kabin w widoku od góry.

#### **Odpowiedź:**

Zasadne jest zamontowanie kabin o wysokości 150 cm, jeżeli przepisy na to pozwalają to można zastosować skrzydła i ścianki o wysokości 120 cm z zachowaniem odstępu 30 cm od podłoża. Układ kabin w widoku od góry:





**Pytanie nr 2 z dnia 14.10.2019r.**

Prosimy Zamawiającego o przedłużenie terminu składania ofert do 21.10.2019 w związku z bardzo obszernym opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert określonego w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

**WÓJT GMINY**

*mgr Grzegorz Hadzik*

