

tr2			proj. hydrant DN80
0,00			1,20
	żeliwo		
1,55			1,50
195,95			195,95
197,50			197,45
tr2	PE100 kołn. ø110/DN80/110		



tr3			proj. hydrant DN80
0,00	2,40		2,40
	PE100-RC ø90x5,4		
1,60			1,40
194,70			194,60
196,30			196,00
tr3	PE100 ø110/90/110		



tr4			proj. hydrant DN80
0,00	2,30		2,30
	PE100-RC ø90x5,4		
1,60			1,60
194,50			194,50
196,10			196,10
tr4	PE100 ø110/90/110		

Rzędna porów. 190,00 m n.p.m.

	Rzędna terenu m n.p.m.
	Rzędna dna m n.p.m.
	Zagłębienie (m)
	Materiał, średnica
	Odległość (m)
	Oznaczenia

LEGENDA:
- w pobliżu kolizji z inną infrastrukturą podziemną stosować wykop ręczny, istniejące przewody zabepieczyć na czas trwania prac
- przed zasypaniem wykopów dokonać inwentaryzacji geodezyjnej
- jeżeli rzędne rzeczywiste odbiegają od założeń projektowych należy rurociągi sieci dostosować do rzeczywistych lub powiadomić projektanta
- prace w obrębie pasa drogowego zabezpieczyć zgodnie z wymogami właściciela
- nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne zgłościć Inwestorowi

Budowa odcinka sieci wodociągowej.
Laski ul. Armii Krajowej dz. nr 446, obręb ewid. 0002 Laski,
Smardze dz. nr 67 obręb ewid. 0005 Smardze;
jednost. ewid. 300807_2 Trzcinica.

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	09.2019	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził	mgr inż. Ewa Ścierska	09.2019	194/01/DUW	

Nr rys. S6	Nr str. 21	branża sanitarna
skala 1:100	Profil sieci wodociągowej do hydrantów.	