

GKM-II.271.3.2020

Zamawiający:

Gmina Trzcinica
ul. Jana Pawła II 47
63-620 Trzcinica
woj. wielkopolskie
tel. (62) 78 15 000, fax (62) 78 15 001
Internetowy adres: <http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl>
e-mail: gmina@trzcinica.com.pl
Regon: 250854926 NIP: 619-199-23-45

ODPOWIEDŹ
na zapytanie w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w dniu **28.01.2020r.** do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie informacji, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „*Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II w m. Trzcinica od W29 do Z45*”.

Treść zapytania:

Z opisu Przedmiotu Zamówienia wynika, że Zamawiający przewiduje do zamontowania 2 szt. nowych hydrantów DN 80 mm. W Przedmiarze Robot dział 3.3 wstawiono dodatkowo pozycję przepięcia hydrantów istniejących. Czy Wykonawca zgodnie z pozycją 42 Przedmiaru ma wycenić dodatkowe dwa hydranty, czy przepinane będą te już istniejące ze starej na nową sieć

Odpowiedź:

W pozycji 42 przedmiaru robót dział 3.3 należy uwzględnić 1 szt. hydrantu do przepięcia, a poz. 19 pozostaje bez zmian. zgodnie z projektem budowlanym.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienie SIWZ stanowi integralną część materiałów przetargowych i jest obowiązujące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do wiadomości:

1. Autor zapytania.
2. Strona internetowa Zamawiającego.
3. a/a

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik