

Warunki techniczne

dotyczące projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Trzcínska

1. Sieć wodociagową wykonać z rur PE 100 nie mniejszej niż $\varnothing 90$ (SDR 17 PN 10)
2. Sieć wodociagową w drodze powiatowej zaprojektować w poboczu drogi poza jezdnią asfaltową.
3. Włączenie do sieci wykonać za pomocą trójnika i zasuwy.
4. Projekt uzgodnić z właścicielem sieci.

KIEROWNIK

Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej,
Nieruchomości, Rolnictwa, BHP,
Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

Andrzej Stryjakiewicz