



- LEGENDA:
- w pobliżu kolizji z inną infrastrukturą podziemną stosować wykop ręczny, istniejące przewody zabezpieczyć na czas trwania prac
  - przed zasypianiem wykopów dokonać inwentaryzacji geodezyjnej
  - jeżeli rzędne rzeczywiste odbiegają od założeń projektowych należy rurociągi sieci dostosować do rzeczywistych lub powiadomić projektanta
  - prace w obrębie pasa drogowego zabezpieczyć zgodnie z wymogami właściciela
  - nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne zgłosić Inwestorowi

Budowa odcinka sieci wodociągowej. Laski dz. nr 1252, 1324, 1170/223, 1393, 830 obręb ewid. 0002 Laski jednost. ewid. 300807_2 Trzcinica				
	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inz. Sławomir Rabiega	04.2019	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził	mgr inż. Ewa Ścierańska	04.2019	194/01/DUW	
Nr rys.	S10	Nr str.	27	branża sanitarna
skala 1:100	Profil od sieci wodociągowej do hydrantów. (w14-w27, w16-w28, w19-w29 ).			