



- w pobliżu kolizji z inną infrastrukturą podziemną stosować
- wykop ręczny, istniejące przewody zabezpieczyć na czas trwania prac
- przed zasypianiem wykopów dokonać inwentaryzacji geodezyjnej
- jeżeli rzędne rzeczywiste odbiegają od założen projektowych należy
- rurociągi sieci dostosować do rzeczywistych lub powiadomić projektanta
- prace w obrębie pasa drogowego zabezpieczyć zgodnie z wymogami właścicieli
- nie zainwestowane użycie podziemne zgłosić Inwestorowi

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inz. Stawomir Rabciga	04.2019	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził	mgr inż. Ewa Ścierańska	04.2019	194/01/DUW	
Nr rys.	S6	Nr str.	23	branża sanitarna
skala: 1:100 2:200	Profil sieci wodociągowej od w9 do w15.			