

GKM-II.271.9.2020

Zamawiający:

Gmina Trzcinica
ul. Jana Pawła II 47
63-620 Trzcinica
woj. wielkopolskie
tel. (62) 78 15 000, fax (62) 78 15 001
Internetowy adres: <http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl>
e-mail: gmina@trzcinica.com.pl
Regon: 250854926 NIP: 619-199-23-45

ODPOWIEDŹ
na zapytanie w sprawie Zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w dniu **26.05.2020r.** do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „*Instalacja agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego SUW Laski*”.

Treść zapytania:

Zgodnie z projektem agregat jest produkwna FOGO, czy dopuszcza Pan agregat innego producenta europejskiego o tych samych parametrach technicznych?

Odpowiedź:

Tak. Dopuszcza się użycie do realizacji zadania produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne, jakościowe i eksploatacyjne produktu wskazanego z nazwy handlowej, lecz na poziomie nie gorszym niż wskazany w dokumentacji. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę zawierającą rozwiązania równoważne ma obowiązek wskazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazany w dokumentacji.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część *Zapytania ofertowego* i jest obowiązujące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Do wiadomości:

1. Autor zapytania.
2. Strona internetowa Zamawiającego.
3. a/a