



LEGENDA:
- w pobliżu kolizji z inną infrastrukturą podziemną stosować wykop ręczny, istniejące przewody zabezpieczyć na czas trwania prac
- przed zasypaniem wykopów dokonać inwentaryzacji geodezyjnej
- jeżeli rzędne rzeczywiste odbiegają od założeń projektowych należy rurociągi sieci dostosować do rzeczywistych lub powiadomić projektanta
- prace w obrębie pasa drogowego zabezpieczyć zgodnie z wymogami właściciela
- nie zinventaryzowane uzbrojenie podziemne zgłosić inwestorowi
- przejście pod drogą asfaltową przewiertem sterowanym

Budowa odcinka sieci wodociągowej. Laski dz. nr 1252, 1324, 1170/223, 1393, 830 obręb ewid. 0002 Laski jednost. ewid. 300807_2 Trzcinica				
	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabeiga	04.2019	4/1/7131-2/84/2001	
Sprawdził	mgr inż. Ewa Scierska	04.2019	194/01/DUW	
Nr rys.	S8	Nr str.	25	branża sanitarna
skala 1: 100 200	Profil sieci wodociągowej od w18 do w24.			