



LEGENDA:

- w2 – wentylacja wywiewna mechaniczna wentylatorem kanałowym TURBO Ø125HS f. Dospel
- w drzwiach do pom. z zamontowanymi ubikacjami kratki o przekroju netto 220 cm²
 - przewody wentylacyjne elastyczne izolowane
 - elementy wywiewne w pom. Wc anemoataty wywiewne Ø100 mm
 - załączanie wentylatora wyłącznikiem światła
 - rurociągi wentylacyjne prowadzić nad stropem

Dokumentacja zamienna do projektu Domu Ludowego w Laskach
Laski ul. Kępińska dz. nr 324/2.

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	06.2009	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził				
Nr rys. 11	Nr str. 25	branża sanitarna		
skala 1:50	Rzut Wc kobiet – wentylacja.			