

Nazwa projektu:

### Zestawienie strat pomieszczeń

Numer / Opis	$\Phi_{T,e}$	$\Phi_T$	$\Phi_{V,min}$	$\Phi_{V,inf}$	$\Phi_{V,su}$	$\Phi_{V,m,inf}$	$\Phi_{Netto}$	$\Phi_{RH}$	$\Phi_{zred}$
--------------	--------------	----------	----------------	----------------	---------------	------------------	----------------	-------------	---------------

Mieszkanie: 01

05/WC mężczyzn 20,0 °C 9,9 m <sup>2</sup> 24,8 m <sup>3</sup>	797	951	320	51,2	0	0	1271		1271
<b>Kondygnacja 0</b> <b>9,9 m<sup>2</sup> 24,8 m<sup>3</sup></b>	<b>797</b>		<b>320</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Numer / Opis	$\Phi_{T,e}$	$\Phi_T$	$\Phi_{V,min}$	$\Phi_{V,inf}$	$\Phi_{V,su}$	$\Phi_{V,m,inf}$	$\Phi_{Netto}$	$\Phi_{RH}$	$\Phi_{zred}$
--------------	--------------	----------	----------------	----------------	---------------	------------------	----------------	-------------	---------------

Mieszkanie: 1

1.1/Korytarz 16,0 °C 34 m <sup>2</sup> 96,2 m <sup>3</sup>	1955	1769	556	267	0	0	2325		2325
1.2/Szatnia 16,0 °C 7,8 m <sup>2</sup> 22,1 m <sup>3</sup>	711	699	128	40,8	0	0	827		827
1.3/Sala mała 20,0 °C 87,6 m <sup>2</sup> 248 m <sup>3</sup>	3080	3458	1601	769	0	0	5059		5059
1.10/przygotownia posiłków 20,0 °C 51,4 m <sup>2</sup> 145 m <sup>3</sup>	3156	3246	940	301	0	0	4186		4186
1.5/Lazienka dla niepełnosprawnych 24,0 °C 5,4 m <sup>2</sup> 15,3 m <sup>3</sup>	758	758	218	0	0	0	976		976
<b>Kondygnacja 1</b> <b>186,2 m<sup>2</sup> 526,9 m<sup>3</sup></b>	<b>9660</b>		<b>3443</b>	<b>1377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Numer / Opis	$\Phi_{T,e}$	$\Phi_T$	$\Phi_{V,min}$	$\Phi_{V,inf}$	$\Phi_{V,su}$	$\Phi_{V,m,inf}$	$\Phi_{Netto}$	$\Phi_{RH}$	$\Phi_{zred}$
--------------	--------------	----------	----------------	----------------	---------------	------------------	----------------	-------------	---------------

Mieszkanie: 02

2.1/Zaplecze sali 16,0 °C 18 m <sup>2</sup> 71,6 m <sup>3</sup>	1550	1550	414	0	0	0	1964		1964
2.2/Korytarz z klatką schodową 16,0 °C 22 m <sup>2</sup> 87,6 m <sup>3</sup>	1249	1213	506	0	0	0	1719		1719
2.3/Magazynek 20,0 °C 1,4 m <sup>2</sup> 3,15 m <sup>3</sup>	13	13	20,3	0	0	0	33		33
2.4/WC damskie 20,0 °C 10,3 m <sup>2</sup> 23,2 m <sup>3</sup>	712	769	150	0	0	0	919		919
2.5/Sala 16,0 °C 336 m <sup>2</sup> 1337 m <sup>3</sup>	11549	11549	7729	3710	0	0	19279		19279
2.8/Scena 16,0 °C 71,7 m <sup>2</sup> 285 m <sup>3</sup>	4584	4584	1649	528	0	0	6233		6233
<b>Kondygnacja 2</b> <b>459,4 m<sup>2</sup> 1808,2 m<sup>3</sup></b>	<b>19657</b>		<b>10469</b>	<b>4238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

<b>Budynek</b>	<b>30114</b>		<b>14232</b>	<b>5666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
----------------	--------------	--	--------------	-------------	----------	----------	--	----------	--

Sala OSP Laski

**Data: 13-09-2009**