



- Uwagi:**
1. Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przewodami miedzianymi YDY 3x2,5mm² z osprzętem pt. W pomieszczeniach łazienek, szatni i wc stosować osprzęt w wykonaniu kropluszczelnym.
 2. Gniazda wtyczkowe ogólne montować na wysokości 1,1m od podłogi.
 3. Zasilanie podgrzewaczy wody wykonać przewodami miedzianymi YDY 3x4mm², do każdego podgrzewacza oddzielnie.

Biuro Projektów "ELEKTROPROJ"

ul. Wieluńska 22A, 98-400 Wieruszów

tel. (0-62) 78 42 310 lub 609-909-934

Temat oprac. ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCHA Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM "ORLIK 2012"

Branża:
ELEKTRYCZNA

Inwestor: Gmina Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica

Adres inwestycji: Trzcinica, dz. nr ew. 625/1

Rysunek nr:
E-5

Nazwa rys. Schemat inst. gn. 230V i podgrz. wody

Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:	Skala:
opracował	mgr inż. Piotr Hendrys	-	07.2011r.		1:100
projektował	inż. Czesław Wróblewski	121/77	07.2011r.		
sprawił	mgr inż. Artur Powolny	163/01/WŁ	07.2011r.		Strona nr: