



Uwagi:

1. Instalację oświetlenia wykonać przewodami miedzianymi YDY (3-5)x1,5mm² z osprzętem pt., w pomieszczeniach łazienek, szatni i wc stosować osprzęt w wykonaniu kroploszczelnym.
2. Wyłączniki oświetleniowe montować na wysokości 1,1m od podłogi.
3. W oprawach oświetleniowych oznaczonych Aw zastosować moduł awaryjny, powodujący świecenie się lamp przez 120 min po zaniku napięcia.
4. Na zewnątrz budynku zainstalować przeciwpożarowy wyłącznik prądu, w obudowie IP44, zabezpieczony szybką.
5. Projektowane rozdzielnicę nn TE i Ro montować pt. na wysokości 1,3m od podłogi licząc od podłogi do dolnej krawędzi rozdzielnicy.

Biuro Projektów "ELEKTROPROJ"

ul. Wieluńska 22A, 98-400 Wieruszów

tel. (0-62) 78 42 310 lub 609-909-934

Temat oprac. ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCHA Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM "ORLIK 2012"

Branża:

ELEKTRYCZNA

Inwestor: Gmina Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica

Adres inwestycji: Trzcinica, dz. nr ew. 625/1

Rysunek nr:

E-4

Nazwa rys. Schemat inst. ośw. i p-poż.

Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:	Skala:
opracował	mgr inż. Piotr Hendrys	-	07.2011r.		1:100
projektował	inż. Czesław Wróblewski	121/77	07.2011r.		Strona nr:
sprawił	mgr inż. Artur Powolny	163/01/WŁ	07.2011r.		