



Uwagi:

1. Instalację oświetlenia wykonać przewodami miedzianymi YDY (3-5)x1,5mm² z osprzętem pt., w pomieszczeniach łazienek, szatni i wc stosować osprzęt w wykonaniu kropłoszczelnym.
2. Wyłączniki oświetleniowe montować na wysokości 1,1m od podłogi.
3. W oprawach oświetleniowych oznaczonych Aw zastosować moduł awaryjny, powodujący świecenie się lamp przez 120 min po zaniku napięcia.
4. Na zewnątrz budynku zainstalować przeciwpożarowy wyłącznik prądu, w obudowie IP44, zabezpieczony szybko.
5. Projektowane rozdzielnicę nn TE i Ro montować pt. na wysokości 1,3m od podłogi licząc od podłogi do dolnej krawędzi rozdzielnicy.

Biuro Projektów "ELEKTROPROJ"		tel. (0-62) 78 42 310 lub 603-909-934	
ul. Wieluńska 22A, 00-400 Warszawa			
Temat oprac. ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM "ORLIK 2012"		Brand: ELEKTRYCZNA	
Inwestor: Gmina Trzcinka, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinka		Rysunek nr: E-9	
Adres inwestycji: Trzcinka, dz. nr ew. 625/1			
Nazwa rys. Schemat inst. ośw. i p-poż.			
Funkcja: opracował	Imię i Nazwisko: mgr inż. Piotr Hendys	Nr uprawnień: 07.2011r.	Podpis:
projektował	inż. Czesław Wroblewski	12/1/77	
sprawił	mgr inż. Artur Powoliły	16301/WŁ	
			Skala: 1:100
			Strona nr: