



Uwagi:

1. Instalację gniazd wtyczkowych wykonąć przewodami miedzianymi YDY 3x2,5mm² z osprzętem pt. W pomieszczeniach łazienek, szatni i wc stosować osprzęt w wykonaniu kropłoszczelnym.
2. Gniazda wtyczkowe ogólne montować na wysokości 1,1m od podłogi.
3. Zasilanie podgrzewaczy wody wykonąć przewodami miedzianymi YDY 3x4mm², do każdego podgrzewacza oddzielnie.

Biuro Projektów "ELEKTROPROJ"					tel. (0-62) 78 42 310 lub 609-909-934	
ul. Wieluńska 22A, 00-400 Warszawa						
Temat oprac.		ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM "ORLIK 2012"			Branża: ELEKTRYCZNA	
Inwestor:		Gmina Trzcinka, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinka				Rysunek nr: E-10
Adres inwestycji:		Trzcinka, dz. nr ew. 625/1				
Nazwa rys.		Schemat inst. gn. 230V i podgrz. wody				
Funkcja:		Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:	Skala:
opracował		mgr inż. Piotr Hendys	-	07.2011r.		1:100
projektował		inż. Czesław Wroblewski	12/1/77	07.2011r.		
sprawił		mgr inż. Artur Powoliły	16301/WŁ	07.2011r.		
						Strona nr: