

Trzcinica dnia: 20.03.2014

Zamawiający: Gmina Trzcinica
ul. Jana Pawła II 47
63-620 Trzcinica
woj. wielkopolskie tel. (062) 7815000
Fax: 0-627815001 Internetowy adres: <http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl>
e-mail: gmina@trzcinica.nowoczesnagmina.pl
Regon : 000547980 NIP : 619-10-61-629.

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.03.2014 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013 r., poz 907, 984 i 1047 .) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **Dostawa i montaż wyposażenia kuchni do przedszkola w m. Trzcinica**

Treść zapyta

Pytanie nr 1 Poz. 17 Podane przez Zamawiającego wymiary przy uwzględnieniu opisu przedmiotu zamówienia nie pozwalają na dobór żadnej gastronomicznej zmywarki. Prosimy o podanie realnych (standartowych) wymiarów Zmywarki

Odp. wymiary: 575x600x820 mm, zasilanie: 400 V, moc: 5,4 kW, cykle mycia: 90 i 150 sekund, wymiary kosza: 500x500 mm, wysokość drzwi: 365 mm, funkcja wyparzania, górne i dolne ramiona płuczące, tłoczona wanna, pojemność wanny: 20 l, grzałka wanny: 2,1 kW, pojemność bojlera: 6 l, grzałka bojlera: 4,9 kW, zużycie wody: 2,7 l/cykl, intuicyjny wygląd panelu sterowania, 2 dozowniki: płynu myjącego i nabłyszczającego sterowane elektronicznie, zestaw koszy: kosz na talerze oraz kosz płaski na szkło

Pytanie 2. Pozycja 22,23 . Podane przez Zamawiającego wymiary przy uwzględnieniu opisu przedmiotu zamówienia nie pozwalają na dobór jakichkolwiek półek. Prosimy o podanie realnych (standartowych) wymiarów półek

Odp. Wymiary półek bez zmian – są to regały do magazynu suchych produktów.

Pytanie 3. Pozycja 24. Wnosimy o podanie trzeciego, niezbędnego parametru – wysokości chłodzi, co pozwoli na odpowiednie dobranie urządzenia. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę długości chłodzi 140 cm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmianę długości chłodzi, wysokość – 2,00 m

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 25.03.2014r. godz. 10:00

Powyższe wyjaśnienie siwz stanowi integralna część materiałów przetargowych. Jest obowiązujące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Z up. WÓJTA
mgr Renata Ciemny
Z-ca Wójta

Otrzymują:

1. Wykonawcy będący autorami zapytania.
2. Wykonawcy (wszyscy), którzy pobrali SIWZ.
3. Strona internetowa zamawiającego.
4. A/a (protokół postępowania).