

## OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na podstawie 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgodniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137) ustala się następujące elementy bezpieczeństwa pożarowego obiektu:

1. Powierzchnia użytkowa, wysokość i liczba kondygnacji:
  - powierzchnia - 117 m<sup>2</sup>
  - wysokość – 4,83 m,
  - budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony.
2. Odległość od obiektów sąsiadujących: 100 m od budynku hydroforowi zlokalizowanego na działce nr 1165/1
3. Parametry pożarowe substancji palnych: w budynku nie przewiduje się składowanie materiałów palnych.
4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego: budynek ZL III o gęstości obciążenia ogniowego < 500 MJ/m<sup>2</sup>.
5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób przebywających na terenie projektowanego budynku: czasowe przebywanie do 30 osób.
6. Ocena zagrożeniem wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych – nie dotyczy.
7. Podział obiektu na strefy pożarowe: budynek jest odrębną strefą pożarową o powierzchni podanej w pkt 1.
8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: klasa D odporności pożarowej z elementów NRO
9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe: długość przejść ewakuacyjnych w budynku < 30,0 m.
10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych a w szczególności; wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej: należy zainstalować instalację odgromową i przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych: nie dotyczy.

12. Wyposażenie w gaśnice: - gaśnica proszkowa ABC o wadze min. 2 kg – sztuk 2.

13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: hydrant zewnętrzny.

14. Drogi pożarowe: dojazd z ulicy Parkowej.