



LEGENDA:

woda

DN - średnica nominalna

- instal. w kotłowni z rur i kształtek ocynkowanych

- instal. poza kotłownią z rur i kształtek z PP (polipropylen) typoszeręg PN16

- izolacja w otulinie o gr. 9 mm (połączenia za pomocą kleju)

kanalizacja

PP - kanalizacja z polipropylenu

zel - kanalizacja żeliwna

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń gospod. budynku Domu Ludowego na pomieszczenie kotłowni wraz z realizacją central. ogrzewania.
Piotrówka dz. nr 67/4 obręb 0005 Piotrówka gm. Trzcinica

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inz. Sławomir Rabiega	09.2014	4/1/7131-2/84/2001	<i>[Signature]</i>
Projektant				
Sprawdził				
Nr rys.	S1	Nr str.	11	branża sanitarna
skala	1:50	Rzut piwnic (kotłowni) - instalacja wodociągowa i kanalizacji.		