



instalację odgromową wykonać zgodnie z PN-EN62305
zwoody poziome wykonać Dfe/Zn 8mm
wykorzystać istniejące uzziemienie

Przebudowa kotłowni węglowej na olejową, ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, montaż kolektorów słonecznych, instal. wentyl. mechanicznej – Łaski ul. Lipowa 34 dz. nr 447/4.				
Projektant	Inię i nazwisko	Data	Uprawnienie	Podpis
Projektant	inż. Roman Górecki	09.2015	WKP/0383/P00E/12	
Sprawił				
Nr rys.	4	Nr str.		branda elektryczna
skala	Rzut dachu – instalacja odgromowa			
1:100				