

LEGENDA:

powót c.o.
zasilenie c.o.

– instal. grzewcza z rur i kształtek ze stali węglowej ocynkowanej zewnętrznie
– płączenia za pomocą zaprasowywania
– montaż instal. zgodnie z DTR producenta rur i kształtek
– przejścia rur przez ściany i stropy w otulinach izolacyjnych o grubosci minimum 9 mm
– odpowietrzenie instalacji na grzejnikach płytowych (montaż grzejników ze spadkiem umożliwiającym odpowietrzenie – tył grzejnika z odpowietrznikim minimalnie wyżej od przodu grzejnika – podłaczenia)

grzejnik stalowy plytowy dolnozasilany z wkładką termostatyczną z nastawą wstępną
– moce grzejnika dla temp. 70/55°C
– minimalna wysokość grzejnika od posadzki 10 cm (zalecana 13 cm)
– grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne wandaloodporne

UWAGA:
– montaż urządzeń zgodnie z DTR producenta

Przebudowa kotłowni węglowej na olejową, ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, montaż kolektorów słonecznych, instal. wentyl. mechanicznej – Laski ul. Lipowa 34 dz. nr 447/4.

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	09.2015	4/1/7131–2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził				

Nr rys. S10	Nr str.	branża sanitarna
skala 1:50	Rzut pwinicy pod magazynem 1.32. – instal. central. ogrzewania.	