



- Psol – pion instal. solarnej
- instal. solarna z rur i kształtek miedzianych
 - połączenia w technologii lutowania twardego
 - izolacja o grubości minimum 19 mm

- Cu – instal. oleju opałowego z miedzi
- instal. odpowietrzenia zbiorników z rury stalowej
 - instal. napełnienia zbiorników z rury stalowej
 - instal. z rur stalowych zabezpieczyć antykorozyjnie

Przebudowa kotłowni węglowej na olejową, ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, montaż kolektorów słonecznych, instal. wentyl. mechanicznej – Łaski ul. Lipowa 34 dz. nr 447/4.				
	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabciga	09.2015	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził				
Nr rys.	S4	Nr str.	branża sanitarna	
skala	Rzut kotłowni i mag. oleju opałowego			
1:50	instal. solarna i oleju opałowego.			