

System ochrony od porażeń samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci TN–S

Zestawienie opraw

R1– oprawa RAYLUX LB LED 35W 10szt
R2– oprawa RAYLUX LB LED 51W 32szt
L1– oprawa LUGSTAR LB LED n/t 18W 8szt
AW1– oprawa LUGiTECH1302 ATC 2szt
AW2– oprawa LUGiTECH 2302 ATO 1szt
EW2– oprawa LUG ONTEC S 1101ATDS 1szt
3 wypust 3 fazowy YDY5x4 zasilanie centrali

1. Wykonać wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy Ledowe
2. Wykonać wymianę istniejących łączników oświetlenia
3. Wykonać montaż opraw awaryjnych na korytarzu
4. Instalację wykonać zgodnie z PN IEC 60364

Przebudowa kotłowni węglowej na olejową, ociepienie ścian zewnętrznych i dachu, montaż kolektorów słonecznych, instal. wentyl. mechanicznej – Laski ul. Lipowa 34 dz. nr 447/4.

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Roman Górecki	09.2015	WKP/0383/POOE/12	
Projektant				
Sprawdził				

Nr rys.	1	Nr str.	branża elektryczna
skala 1:100	Rzut piętra – wymiana opraw oświetleniowych		