



Bednarka ocynkowana 25x4
ułożona na ścianie h=0,5m

LEGENDA:

- MD-4Z-moduł alarmowy, zasilanie 230V z rozdzielni TK
 - DEX-głowica detekcyjna, doprowadzić przewód YDY4x1G co najmniej 3m o średnicy 7,5-11,7mm,
 - dodatkowo w DEX uziemić obudowy linką LgY1x4 do szyny uziemiającej
 - MAG-3 -zawór odcinający, doprowadzić przedród YDY2x1,5
 - PZ- puszka IP-65 -połączenie przewodu zaworu z modulem MD-4Z
 - SL- sygnalizator doprowadzić przewód YDY3x1
- Wszystkie przewody zastosować okrągłe i ułożyć w rurkach instalacyjnych
Połączenia urządzeń wykonać zgodnie z DTR montowanych urządzeń

Instalacja gazowa wraz z podłączeniem kotłów gazowych w budynku szkoły w Laskach Laski ul. Lipowa 34 dz. nr 447/3, 447/4.				
Projektant	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Roman Górecki	01.2017	WKP/0363/P00E/12	
Sprawdził				
Nr rys.	E1	Nr str.		branża elektryczna
skala	Rzut kotłowni - instal. elektryczna sygnalizacji			
1:50				