

Zamawiający:

Gmina Trzcínica  
ul. Jana Pawła II 47A woj. wielkopolskie  
tel. (62) 78 15 000, fax (62) 78 15 001  
Internetowy adres: <http://trzcínica.nowoczesnagmina.pl>  
e-mail: [gmina@trzcínica.com.pl](mailto:gmina@trzcínica.com.pl)  
Regon: 000547980 NIP: 619-10-61-629

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytanie w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w dniu **10.04.2017r.** do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach”.

Treść zapytania:

Zwracamy się o dopuszczenie otuliny izolacyjnej o grubości minimum 20 mm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż  $\lambda = 0,035 \text{ [W/(m}\cdot\text{K)]}$ .

Odpowiedź:

W specyfikacji podana jest minimalne grubość izolacji 19 mm wewnątrz budynku oraz minimum 25 mm na zewnątrz budynku, a więc można zastosować otulinę o grubości 20 mm lub grubszą spełniającą wymagania temperaturowe dla instalacji solarnych wewnątrz budynku i co najmniej 25 mm na zewnątrz budynku.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienie SIWZ stanowi integralną część materiałów przetargowych i jest obowiązujące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

**WÓJT GMINY**

mgr Grzegorz Hadzik

Do wiadomości:

1. Autor zapytania.
2. Strona internetowa Zamawiającego.
3. a/a