

Trzcinica, dn. 06.12.2017r.

GKM-II.271.14.2017

Zamawiający:

Gmina Trzcinica
ul. Jana Pawła II 47
63-620 Trzcinica
woj. wielkopolskie
tel. (62) 78 15 000, fax (62) 78 15 001
Internetowy adres: <http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl>
e-mail: gmina@trzcinica.com.pl
Regon: 250854926 NIP: 619-199-23-45

U Z U P E Ł N I E N I E
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W dokumentacji projektowej na rzucie parteru zaprojektowano drzwi D-6 p-poż EI 30 należy uwzględnić drzwi EI-60, ponadto w pom. techniczne BO.09 pod zbiorniki należy przewidzieć podkonstrukcje wsporczą opartą na ścianach nośnych celem nieobciążenia stropu klaina. *(poprawki projektanta)*.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Powyższe uzupełnienie SIWZ stanowi integralną część materiałów przetargowych i jest obowiązujące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik

