Trzcinica, dn. 29.04.2019r.

GKM–II.271.6.2019

Zamawiający:
Gmina Trzcinica
ul. Jana Pawła II 47
63-620 Trzcinica
woj. wielkopolskie
tel. (62) 78 15 000, fax (62) 78 15 001
Internetowy adres: http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl
e-mail: gmina@trzcinica.com.pl
Regon: 250854926 NIP: 619-199-23-45

ODPOWIEDŹ
na zapytanie w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w dniu **26.04.2019r.** do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. *„Przebudowa dróg gminnych w m. Borek i m. Kwasielina”.*

Treść zapytania:
W ogłoszeniu, SIWZ, projekcie umowy terminem zakończenia inwestycji jest 20.09.2019r., natomiast w formularzu ofertowym 14.09.2019r. Który termin jest obowiązujący?
Odpowiedź:
Obowiązującym terminem jest 20.09.2019r.

Treść zapytania:
W dokumentacji technicznej, SST występuje podbudowa z chudego betonu Rm=2,5 MPa. Natomiast nie występuje w przedmiarze robót. Dokumentacja techniczna nie została zmieniona. Z uwagi na ryczłtowy charakter wynagrodzenia wnosimy o jednoznaczne określenie czy drogi należy wykonać na podbudowie z chudego betonu i tłucznia czy tylko i wyłącznie z tłucznia.
Odpowiedź:
Drogi powinny być wykonane zgodnie z przedmiarem robót.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienie SIWZ stanowi integralną część materiałów przetargowych i jest obowiązujące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik

Do wiadomości:
1. Autor zapytania.
2. Strona internetowa Zamawiającego.
3. a/a